

# Protokoll Funktionsprüfung Vakuum-Leckanzeiger

**Standort der Anlage**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Vor- / Nachname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

**Produkt**  LAZ-04/1 (HV)     Eurovac HV    Zulassung: Z-65.22-4, CE, ÜHP

LAZ-04/3 (NV)     Eurovac NV    Zulassung: Z-65.22-382, CE, ÜHP

**Seriennummer** \_\_\_\_\_

**Messung** Die Messung der Schaltpunkte ergab folgende Drücke:

Alarm ein: \_\_\_\_\_ mbar                      Pumpe ein: \_\_\_\_\_ mbar

Alarm aus: \_\_\_\_\_ mbar                      Pumpe aus: \_\_\_\_\_ mbar

- Checkliste**
- Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.
  - Bei Unterschreiten des Alarmdrucks erfolgte optischer und akustischer Alarm.
  - Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.
  - Der akustische Alarm ist quittierbar.
  - Die Betriebs- und Alarmleuchte sind in Funktion.
  - An den Tiefpunkten der Schlauchleitungen sind Kondensatgefäße montiert. Diese sind ggf. entleert.

**Geprüft am:** \_\_\_\_\_

**Fachbetrieb nach WHG (AwSV):**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Vor- / Nachname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel

12